

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 22 octobre 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement 00172945
 Unité de gestion SEPASE (UGE 0169)
 Installation AVRILLY (UDI 001359)
 Point de surveillance AVRILLY (P 0000000318)
 Commune CHAMBOIS
 Localisation exacte Mairie

Prélevé le : lundi 15 septembre 2025 à 12h15
 par : LABEO ML
 Type visite : D1
 Type d'eau : T
 Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphémétrique NFU	<0,3 NFU				
Température de l'eau	18,1 °C				
Conductivité à 25°C	590 µS/cm				
pH	7,5 unité pH				
Bioxyde de chlore ma/L ClO ₂	0,11 ma/L				
				200,00	2,00
				6,50	25,00
					1 100,00
					9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	6 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

Référence laboratoire : U25.8022-1-1

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₃)	39,6 mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

Fer total	<20 µg/L				200,00
-----------	----------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172945)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation

Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET